

MINISTERSTVO OBRANY ČR

Vojenské zařízení 8731 Praha – Zkušebna technických prostředků střežení

158 00 Praha 5, Pod Vodovodem 2

Tel.: 973 379 379 Fax: 973 379 351

Příloha k čj. 17-17/2012-8731

V Praze dne 9. července 2012

Výtisk č. 1

POSOUZENÍ

ZAŘÍZENÍ POPLACHOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO A TÍŠŇOVÉHO SYSTÉMU

(nad rámec akreditace zkušebny dle ČSN EN ISO/IEC 17025)

Č. zakázky: 171/21-18/2012	Evidenční č. : 72-12/80/3
Typ zařízení: Duální detektor (PIR+MW)	Výrobce: RISCO Group
Označení: RK325DT-G3 (WatchIN)	Objednatel: Honeywell, spol. s r. o. Security Products o. z. Havránkova 33 619 00 Brno
Posouzení zařízení bylo provedeno na základě výsledků zkoušek jeho vlastností podle odpovídajících článků normy ČSN EN 50131-1 a ČSN EN 50131-2-4 (Protokol o zkoušce č. 164/11-72/2012, č. 164/11-75/2012 a č. 164/11-79/2012).	
ZJIŠTĚNÉ OMEZUJÍCÍ SKUTEČNOSTI : Bez omezení.	
ZÁVĚR POSOUZENÍ: Zařízení: Podle ČSN EN 50131-1 - splňuje požadavky na stupeň zabezpečení 3. střední až vysoké riziko - splňuje požadavky na třídu prostředí III. – prostředí venkovní chráněné	
VDÁNO DNE: 9. 7. 2012	PLATNOST DO: 9. 7. 2015
VEDOUcí ZKUŠEBNY: Ing. Radek MOULIS   razítko	DRŽITEL POSOUZENÍ:  Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z. Havránkova 33, 619 00 Brno IČO: 18627757 DIČ: CZ18627757 razítko