MINISTERSTVO OBRANY ČR

Vojenské zařízení 8731 Praha – Zkušebna technických prostředků střežení

158 00 Praha 5, Pod Vodovodem 2

Tel.: 973 379 379 Fax: 973 379 351

Příloha k čj. 17-27/2012-8731

V Praze dne 27. srpna 2012

Výtisk č. 1

POSOUZENÍ

ZAŘÍZENÍ POPLACHOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO A TÍSŇOVÉHO SYSTÉMU

(nad rámec akreditace zkušebny dle ČSN EN ISO/IEC 17025)

Č. zakázky: 171/21-26/2012	**Evidenční č. :** 72-12/88/11,12
Typ zařízení: Venkovní PIR detektor	**Výrobce:** Optex Co., Ltd.
Označení: **SIP-3020** **SIP-3020/5**	**Objednatel:** OPTEX Security Sp. Z o.o. Bitwy Warszawskiej 1920r 7B 02-366 Warszawa Poland

Posouzení zařízení bylo provedeno na základě výsledků zkoušek jeho vlastností podle odpovídajících článků normy ČSN EN 50131-1 a ČSN EN 50131-2-2 (Protokol o zkoušce č. 164/11-118/2012, č. 164/11-119/2012 a č. 164/11-127/2012).

ZJIŠTĚNÉ OMEZUJÍCÍ SKUTEČNOSTI :

Bez omezení.

ZÁVĚR POSOUZENÍ:

Zařízení: Podle ČSN EN 50131-1

- **splňuje požadavky na stupeň zabezpečení 2. nízké až střední riziko**
- **splňuje požadavky na třídu prostředí IV. – prostředí venkovní všeobecné**

VYDÁNO DNE: 27. 8. 2012	**PLATNOST DO:** 27. 8. 2015
VEDOUCÍ ZKUŠEBNY: Ing. Radek MOULIS razítko	**DRŽITEL POSOUZENÍ:** razítko

V2012