

# MINISTERSTVO OBRANY ČR

Centrum řízení kryptografické ochrany – Zkušebna technických prostředků střežení

158 00 Praha 5, Pod Vodovodem 2

Tel.: 973 207 703 Fax: 973 207 823

Příloha k čj. 11-36/2010-8731

V Praze dne 30. června 2010

Výtisk č. 1

## POSOUZENÍ

### ZAŘÍZENÍ ELEKTRICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE

(nad rámec akreditace zkušebny dle ČSN EN ISO/IEC 17025)

<b>Č. zakázky:</b> 171/21-36/2010	<b>Evidenční č. :</b> 72-10/391/6
<b>Typ zařízení:</b> Rozvodná krabice pro montáž do KO68 s kovovým víčkem - 18 šroubovacích svorek -	<b>Výrobce:</b> ASITA spol. s r. o. V Mlejнку 611 500 11 Hradec Králové
<b>Označení:</b> RK1S-18S	<b>Objednatel:</b> ASITA spol. s r. o. V Mlejнку 611 500 11 Hradec Králové
Posouzení zařízení bylo provedeno na základě výsledků zkoušek jeho vlastností podle normy ČSN EN 50131-1 (Protokoly o zkoušce č. 171/17-145/2010, 171/17-133/2010).	
<b>ZJIŠTĚNÉ OMEZUJÍCÍ SKUTEČNOSTI :</b>  bez omezení	
<b>ZÁVĚR POSOUZENÍ:</b>  Zařízení: Podle ČSN EN 50131-1  - splňuje požadavky na stupeň zabezpečení 3 - střední až vysoké riziko  - splňuje požadavky na třídu prostředí III – prostředí venkovní chráněné	
<b>VIDÁNO DNE:</b> 30.6.2010	<b>PLATNOST DO:</b> 30.6.2013
<b>VEDOUCÍ ZKUŠEBNÝ:</b> Ing. Radek MOULIS   razítko	<b>DRŽITEL POSOUZENÍ:</b> <b>ASITA spol. s r.o.</b> V Mlejнку 611 500 11 Hradec Králové tel./fax: 495 270 128 DIČ: CZ62062158 (1)  razítko