

MINISTERSTVO OBRANY ČR

Vojenské zařízení 8731 Praha – Zkušebna technických prostředků střežení

158 00 Praha 5, Pod Vodovodem 2

Tel.: 973 207 911 Fax: 973 207 823

Příloha k čj. 71-53/2011-8731



V Praze dne 30. září 2011

Výtisk č. 1

POSOUZENÍ

ZAŘÍZENÍ POPLACHOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO A TÍŠŇOVÉHO SYSTÉMU

(nad rámec akreditace zkušebny dle ČSN EN ISO/IEC 17025)

Č. zakázky: 171/21-55/2011	Evidenční č.: 72-11/46/1, 2
Typ zařízení: Ústředna PZTS	Výrobce: Honeywell, spol. s r. o.
Označení: Galaxy Flex 100 (C001-M-E2-100) Galaxy Flex 100 (C001-M-Ex-xx) Galaxy Flex 50 (C002-M-Ex-xx) Galaxy Flex 20 (C003-M-Ex-xx)	Objednatel: Honeywell, spol. s r. o. Security Products, o. z. Havránkova 33 619 00 Brno
Posouzení zařízení bylo provedeno na základě výsledků zkoušek jeho vlastností podle odpovídajících článků norem ČSN EN 50131-1 a ČSN CLC/TS 50131-3 (Protokoly o zkoušce č. 164/11-218/2011, 164/11-219/2011, 164/11-220/2011).	
Ústředny Galaxy Flex 100 (C001-M-Ex-xx) Galaxy Flex 50 (C002-M-Ex-xx) a Galaxy Flex 20 (C003-M-Ex-xx) jsou HW i SW shodné s ústřednou Galaxy Flex 100 (C001-M-E2-100), liší se pouze počtem zón, podsystémů, čteček a uživatelů, Ex v názvu označuje jazykové verze, které ústředna obsahuje, xx značí variantu podle dodávané klávesnice nebo bez klávesnice.	
ZJIŠTĚNÉ OMEZUJÍCÍ SKUTEČNOSTI:	
Bez omezení	
ZÁVĚR POSOUZENÍ:	
Zařízení: Podle ČSN EN 50131-1 a ČSN CLC/TS 50131-3	
- splňuje požadavky na stupeň zabezpečení 2. nízké až střední riziko	
- splňuje požadavky na třídu prostředí II. – prostředí vnitřní všeobecné.	
VYDÁNO DNE: 30. 9. 2011	PLATNOST DO: 30. 9. 2014
VEDOUcí ZKUŠEBNY: Ing. Radek MOULIS 	DRŽITEL POSOUZENÍ:  Honeywell, spol. s r. o. • Security Products o.z. Havránkova 33, 619 00 Brno tel.: +420 543 558 111, fax: +420 543 558 117 razítko



ADI
Honeywell, spol. s r. o. • Security Products o.z.
Havránkova 33, 619 00 Brno
tel.: +420 543 558 111, fax: +420 543 558 117
razítko