

TESTALARM Praha s. r. o.



zkušebna EZS  
Božanovská 2008  
Horní Poč. 100  
193 00 Praha 9

Č.j.: TAP-12/2012

# OSVĚDČENÍ

O KLASIFIKACI ZAŘÍZENÍ  
POPLACHOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO A TÍŠŇOVÉHO SYSTÉMU  
(nad rámec akreditace zkušebny dle ČSN EN ISO/IEC 17025)

|                  |  |          |           |
|------------------|--|----------|-----------|
| Držitel:         | <b>KELCOM International, spol. s r.o.</b><br>Tomkova 142A, 500 26 Hradec Králové |          |           |
| IČ               | 15061680   |          |           |
| Název zařízení:  | Detektor otevření (magnetický kontakt)   |          |           |
| Typové označení: | <b>70FB12</b>  | Výrobce: | G.R.I.    |
| Čís. protokolu:  | 3315 8171  | ze dne:  | 17.7.2012 |
|                  | Kód: 003   |          |           |

Na základě výsledků zkoušek, provedených v akreditované zkušební laboratoři č.1172 -TESTALARM Praha bylo uvedené zařízení posouzeno a

## ověřeno,

že podle příslušných článků ČSN EN 50131-1 a dále uvedených norem (technických specifikací apod.) v rozsahu předpisu NBÚ verze 2010.

|  |                 |                |
|--|-----------------|----------------|
| ČSN CLC/TS 50131-2-6,<br>ČSN EN 50130-5, | <b>vyhovuje</b> | ČSN EN 50130-4 |
|--|-----------------|----------------|

stanoveným požadavkům pro jeho použití v objektech s následujícím stupněm zabezpečení.

|                     |   |              |                          |
|---------------------|---|--------------|--------------------------|
| Stupeň:             | <b>3</b>  | Riziko:      | <b>Střední až vysoké</b> |
| Podmínky používání: | Funkce zařízení byla ověřena pro třídu prostředí III. dle ČSN EN 50131-1. |              |                          |
| Platnost osvědčení: | od 17.7.2012  | do 16.7.2015 |                          |

Prohlášení: Proti tomuto osvědčení lze podat námitky do 15 dnů ode dne doručení u zkušebny TESTALARM PRAHA. Osvědčení může být reprodukováno jedině celé a oboustranně.

Datum: 17.7.2012

Razítko a podpis:

